










LEGENDA:

	DRZEW PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE OPODROGNOJENIA OGNIOWEJ E 30
	DRZEW PRZECIWPÓŻAROWE, DYMOCZUJECZNE W KLASIE OPODROGNOJENIA OGNIOWEJ E 30
	LUKSURY W KLASIE OPODROGNOJENIA OGNIOWEJ E 60
	ŚCIANA ODDZIELAJĄCA PRZECIWPÓŻAROWO O KLASIE OPODROGNOJENIA REI 120
	ŚCIANA ODDZIELAJĄCA PRZECIWPÓŻAROWO O KLASIE OPODROGNOJENIA OGNIOWEJ REI 60
	ŚCIANA WYDZIELAJĄCA PRZECIWPÓŻAROWO O KLASIE OPODROGNOJENIA OGNIOWEJ E 15
	HYDRANT WYMIERNY 25 Z WZEM POLSZTYNYM O DŁUGOŚCI 30 M
	PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	DOJŚCIE EWAKUACYJNE

Obiect:	Școala Postdawa im. pp. Emilii Gierczak ul. Kolejowa 1, 00 - 520 Łąki		
Temat:	EKSPERTYZA TEHNICZNĂ w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)		
Opracował:	mgr inż. Piotr Głowiński nr upr. 540/2011 dr inż. Marek Kapela nr upr. 314/96 wice Prezesa Regionalnego Związku Budowlanych		
Aszistat pisanu:	Skala:	Nr pisanu:	
RZUT PARTERU	1:100	3	