



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku

www.gov.pl/web/psse-plock

ePUAP: /09-402Plock1/skrytka

e-Doręczenia: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

• tel.: 24 367 26 01

• sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl

• ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock

Płock, dnia 09 lipca 2025 roku

HKN.9020.3.818.2025.DK

KOMUNIKAT nr11/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
z dnia 09 lipca 2025 roku**

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
pochodzącej z wodociągu publicznego Załdzierz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Załdzierz, w punkcie poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Załdzierzu, 09-520 Łąck, stwierdzono obecność: Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody Metoda NPL (wartość otrzymana: 1 w 100 ml wody Metoda NPL; wartość parametryczna: 0 w 100 ml wody Metoda NPL).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu: 24 367-26-51, 785 302 172.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Sztukowska



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku

www.gov.pl/web/psse-plock
ePUAP: /09-402Plock/skrytka
e-Doręczenia: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

• tel.: 24 367 26 01

• sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl

• ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock

HKN.9020.3.819.2025.DK

Płock, dnia 09 lipca 2025 roku

**Gminny Zakład Komunalny
w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck**

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, na podstawie art.10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 572), zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w dniu 09 lipca 2025 r. w sprawie:

1. wydania decyzji nakazującej usunięcie uchybień sanitarno – higienicznych, stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej badań laboratoryjnych wody do spożycia pobranych w punkcie poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Zażdzierz, 09-520 Łąck – data poboru próbki wody: 08 lipca 2025 r., sprawozdanie z badań HKL 04614/2025 z dnia 09 lipca 2025 r., stwierdzona wartość parametru: **Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody Metoda NPL (wartość otrzymana: 1 w 100 ml wody Metoda NPL; wartość parametryczna: 0 w 100 ml wody Metoda NPL);**

2. wydania, na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), decyzji płatniczej uwzględniającej koszty poniesione w związku z wykonaniem czynności związanych ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higieniczno – zdrowotnych dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości parametrycznej, zarządca wodociągu powinien podjąć działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, złożyć wyjaśnienia w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, ul. Królewiecka 14 w godzinach urzędowania od 8:00 do 14:00.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szarkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck