



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.78.2026.DK
Płock, dnia 24 lutego 2026 r.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że badanie próbki wody pobranej w dniu 13 lutego 2026 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Władysławów w punkcie poboru:

- Stacja Uzdadniania Wody Władysławów-Korzeń, Władysławów 2/2, 09-520 Łąck, sprawozdanie z badań Nr 01357/2026 z dnia 19 lutego 2026 r., wykazało wartość parametru barwa - 21 mg Pt/l (wartość parametryczna: pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt /l).

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarządca wodociągu powinien podjąć działania naprawcze i sprawdzające w celu usunięcia tej niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie tych parametrów oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Wartości pozostałych ocenianych parametrów nie przekraczały wartości parametrycznych.

Z wyrazami szacunku

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25